



ООО «ИЗОТЕРМ» г. Одесса ул. Ришельевская 68/2, р/с 2600530011061 в ООФ АКБ
Укрсоцбанк МФО 328016; Код ОКМО 13882252; ИНН 138822515537; Свид. №23235644
тел/факс: 0482-37-29-77, 048-784-50-95, моб.8-067-48-26-797
E-mail: ooo.izoterm@gmail.com

DJ 33 NT Enter



1. Техническая спецификация:

1. Группа

Резервная мощность (кВА/кВт)	33 (26.4)
Основная мощность (кВА/кВт)	30 (24)
Коэффициент мощности / $\cos \phi$	0.8
Частота / Гц	50

1.1. Двигатель

Марка	ENTER
Модель	IDE 430 NG
Обороты	1500
Резервная мощность (кВА/кВт)	27.5 (37.4)
Основная мощность (кВА/кВт)	30.5 (41)
Количество цилиндров	4
Распределение цилиндров	Линейно
Система забора воздуха	Без наддува
Система охлаждения	Водяное охлаждение
Тип регулятора оборотов	Механический
Рабочий объем цилиндра	3.0
Диаметр/ ход цилиндра	95/105
Коэффициент сжатия	19.5:1
Энергосистема	12 VDC
Расход топлива при 50% нагрузке	3.9
Расход топлива при 75% нагрузке	5.8
Расход топлива при 100% нагрузке	7.5
Объем топливного бака	115

1.2. Генератор

Марка	GENPOWER
Модель	GM 24-4/VDE0530&IEC34-I
Тип	Синхронный безсчетный
Резервная мощность (кВА/кВт)	31 (25)
Основная мощность (кВА/кВт)	34 (27)
Перегрузка	1 час 110%; 2 мин. 150%/12 часов
Сопротивление изоляции	2U+1000V Min. 1800 Volt
Ток короткого замыкания	В течении 10 сек. на 300%
Класс изоляции	H
Напряжение	231/400V
Допустимое отклонение напряжения	+/-0.5%



ООО «ИЗОТЕРМ» г. Одесса ул. Ришельевская 68/2, р/с 2600530011061 в ООФ АКБ
Укрсоцбанк МФО 328016; Код ОКМО 13882252; ИНН 138822515537; Свид. №23235644
тел/факс: 0482-37-29-77, 048-784-50-95, моб.8-067-48-26-797
E-mail: ooo.izoterm@gmail.com

1.3. Размеры:

Ширина без кожуха (в кожухе) мм	700 (1000)
Длина без кожуха (в кожухе) мм	1600 (2300)
Высота без кожуха (в кожухе) мм	1040 (1270)
Вес без кожуха (в кожухе))	995 (1175)

2. Стандартная спецификация:

2.1. Ручная панель управления:

Микропроцессорный электронный пульт управления (GPK 510)

Амперметр, переменный ток

Вольтметр, переменный ток

Измеритель частоты

Счетчик числа оборотов (об./мин.)

Измеритель нагрузки

Измеритель Cos φ

Вольтметр аккумулятора, постоянный ток

Масляный манометр

Указатель температуры воды

Суммирующее устройство рабочего времени

Реле

Предохранители

Тепловой электромагнитный выключатель (TMS), 3-х полюсный

Кнопка аварийной остановки

2.2. Автоматическая панель управления

Микропроцессорный электронный пульт управления (GPK 500)

Амперметр, переменный ток

Вольтметр, переменный ток

Измеритель частоты

Счетчик числа оборотов

Измеритель нагрузки

Измеритель Cos φ

Вольтметр аккумулятора, постоянный ток

Масляный манометр

Указатель температуры воды

Суммирующее устройство рабочего времени

Устройство ручной защиты двигателя

Ручной пусковой переключатель зажигания

Ручной переключатель обводной системы

Предохранители

Зарядное устройство

Замыкатели подачи питания (для электросети; генераторной установки, ATS)

Кнопка аварийной остановки

2.3. Кожух

Простота в подъеме и перемещении

Металлические детали покрываются электростатическим полиэфиром, окраска порошковой краской

Термоизолированная выхлопная система

Звуковая изоляция из негнущего, влагонепропускающего и негорючего материала (DIN 4102 A2)



ООО «ИЗОТЕРМ» г. Одесса ул. Ришельевская 68/2, р/с 2600530011061 в ООФ АКБ
Укрсоцбанк МФО 328016; Код ОКМО 13882252; ИНН 138822515537; Свид. №23235644
тел/факс: 0482-37-29-77, 048-784-50-95, моб.8-067-48-26-797
E-mail: ooo.izoterm@gmail.com

2.4. Опционально (по требованию)

Тепловой электромагнитный выключатель для автоматических моделей

Защитный кожух

Звукопоглощающий кожух

Генераторная установка, монтируемая на прицепе

Автоматизация через линия электропередачи

Автоматическая система заправки топливом (для механизмов со встроенными внутренними топливными баками)

Панели синхронизации и параллельной работы

Электронный индикатор уровня топлива с сигнализацией нижнего уровня топлива

Щит распределения электроэнергии

Компьютерная, дистанционная система контроля

Электронный регулятор оборотов для двигателей с механическим регулятором оборотов

Цифровые и аналоговые индикаторы